

Datum:	
Resistans:	
Ohm isolationsresistans:	Ja / Nej
Sign. behörig elinstallatör:	

Installationsprotokoll

Golvvärmefolie

Modellbeteckning:	
Foliens totala längd (m):	
Foliens totala effekt:	

Installationsadress:

Värmekabel installerad av:

	Företag:
	Installatör:
	Underskrift:

Installation av värmekabel eller värmefolie får endast göras av ett registrerat elinstallationsföretag. (Ej Kelvin XK)

Kontroll efter montage av folie, före golvläggning:

Datum:
Resistans:
Ohm isolationsresistans: Ja / Nej
Sign. behörig elinstallatör:

Kontroll efter golvläggning, före idrifttagning:

Datum:
Resistans:
Ohm isolationsresistans: Ja / Nej
Sign. behörig elinstallatör:

Beräkning folie:

Antal löpmeter lagd folie x 48 W = Total effekt (W)

52900 (V²) / total effekt (W) = Ohm (Ω)

Beräkningsexempel för 20 m folie:

20 m x 48 W = 960 W

52900 (V²) / 960 (W) = 55,104 Ω

